



Tecnología de la Piedra Natural s.l.u.

PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

Protocolo de ensayo

DENOMINACION COMERCIAL: **STONE PANEL RODENAS**

Fabricante: CUPAMAT s.l.
Procedencia: No facilitada

Fecha: Noviembre 2007
Nº de Certificado: 07060

ENSAYOS DE CARACTERIZACION

ENSAYOS

RESULTADOS

Resistencia al hielo (UNE-EN 12371)

Sin alteraciones después de 50 ciclos

Resistencia al envejecimiento acelerado por cambios
térmicos (UNE -EN 14066)

Sin alteraciones después de 20 ciclos